



Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль  
(место составления акта)

«13» мая 2019 г.  
(дата составления акта)

10 час. 30 мин.  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 131

В период с «24» апреля 2019 года по «13» мая 2019 года по адресу: г. Ярославль, пр-д Доброхотова д. 18  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «19» апреля 2019 года № 131

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 140» (МДОУ «Детский сад № 140») *Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 140»*

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «24» апреля 2019 года по 10 час. 00 мин. «13» мая 2019 года.

Акт составлен: *отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.*

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) *заведующий МДОУ «Детский сад № 140» Жихарева Ю.Н.* (копия распоряжения направлена 19.04.2019 года по (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

*электронной почте на адрес yardou140@yandex.ru, получено заведующим Жихаревой Ю.Н.*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: *государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Абрамова Наталия Викторовна*

При проведении проверки присутствовали: *заведующий Жихарева Юлия Николаевна, заместитель заведующего по АХР Павлов Андрей Анатольевич.*

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: *Здание детского сада II – этажное с техническим подпольем (площадь 998,8 кв.м.), общей площадью 2016 кв.м., II степени огнестойкости. Стены – кирпичные, перегородки – гипсолитовые и кирпичные, межэтажное и чердачное перекрытия – железобетонные. Отопление – центральное водяное, здание электрифицировано. Здание 1977 года постройки, введено в эксплуатацию в 1978 году. Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1. В здании функционирует 11 групп, количество детей по плану составляет – 127 человек, по факту – 169 человек (справка от 13.05.2019 г. б/н). Согласно типового проекта № 214-2-22 здание детских ясли-сада рассчитано на 12 групп, 280 мест. В музыкальном зале на 2 этаже (помещение № 24 по техническому паспорту) предусмотрено пребывание 10-15 человек, спортивный зал на 1 этаже (помещение № 21 по техническому паспорту) предусмотрено пребывание 25 человек (справка от 19.06.2017 г. № 84/1).*

*Здание и помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре (договор на техническое обслуживание и бесперебойную передачу сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения персоналу ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской области» от 09.01.2018 № 8369 с ЯОООО «ВДПО».*

*На территории имеется нежилое здание хозяйственного блока, I-этажное, общей площадью 50,4 кв.м., II степени огнестойкости. Здание хозяйственного блока используется под складские помещения, мастерскую.*

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуации	ст. 2 Федерального закона РФ



	ей людей при пожаре в кабинете завхоза помещение № 83 по техпаспорту БТИ 1 этаж), в кабинете заведующего, бухгалтера (помещения № 34, 38 2 этаж по техпаспорту БТИ), игровой и спальне группы № 11 (помещения № 1,2,3,5 1 этаж по техпаспорту БТИ) не соответствует нормативным требованиям. Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА, в указанных помещениях данные требования не соблюдаются согласно протоколу испытаний № 39/Г/2017 от 20.11.2017г.	№69-ФЗ, п. 3.14, п. 3.15 НПБ 104-03. п. 4.1. 4.2 4.3 СП 3.13130.2009.
2.	В здании МДОУ (вместимость более 150 мест, на 2019 год в детское учреждение зачислено 169 детей) смонтирована СОУЭ 2-го типа требуется 3-го типа.	ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, табл. 2 п. 6, НПБ 104-03, СП 3.13130.2009 табл.2 п. 1.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнены п. 3, 4 предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 290/1/1 от 06.12.2017г

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Абрамова Н.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«13» мая 2019 г



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МДОУ «Детский сад № 140» Жихарева Ю.П.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» мая 2019 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)