



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича д. 12, тел.: (4852) 561158; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 290/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 140»

(полное наименование органа гос. власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «02» ноября 2017 года № 290, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности в период с «17» ноября 2017 года по «06» декабря 2017 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Абрамовой Натальей Викторовной проведена плановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 140», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, пр-д Доброхотова д. 18 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего Засухиной Ольги Михайловны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Дымовые пожарные извещатели системы АПС в помещениях медкабинета, мастерской (1 этаж помещение № 80 по тех.паспорту БТИ), кабинет пескотерапии (2 этаж помещение № 4 по техпаспорту) установлены на расстоянии менее 0,5м до электросветильников (заключение № 35/Г/2017 от 20.11.2017).	ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ п.12.67 НПБ 88-01; п.13.3.6 СП 5.13130.2009*	10.03.2019	
2.	Не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации коридор кабинетов логопедов (2 этаж помещение № 9 по техпаспорту), (заклучение № 35/Г/2017 от 20.11.2017).	ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ СП 5.13130.2009* приложение А. НПБ 110-03 п. 4.	10.03.2019	
3.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в кабинете завхоза помещение № 83 по техпаспорту БТИ 1 этаж), в кабинете заведующего, бухгалтерии (помещения № 34, 38 2 этаж по техпаспорту БТИ), игровой и спальне группы № 11 (помещения № 1,2,3,5 1 этаж по техпаспорту БТИ) не соответствует нормативным требованиям. Для обеспечения чет-	ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 3.14, п. 3.15 НПБ 104-03	10.03.2019	

	кой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА, в указанных помещениях данные требования не соблюдаются согласно протоколу испытаний № 39/Г/2017 от 20.11.2017г.			
4.	В здании МДОУ (вместимость 175 мест) смонтирована СОУЭ 2-го типа требуется 3-го типа.	ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, табл. 2 п. 6, НПБ 104-03, СПЗ.13130.2009 табл.2 п. 1.	10.03.2019	
5.	Аппаратура АУПС не формирует сигнал на отключение вентсистемы в пищеблоке при пожаре (заклучение 35/Г/2017 от 20.11.2017).	ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ СП 5.13130.2009* п. 14.1 проект № 07/2011-ПС	10.03.2019	
6.	Не предусмотрена защита дымовых пожарных извещателей от механических повреждений в помещении спортзала.	ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ СП 5.13130.2009* п. 13.3.13	10.03.2019	
7.	Минимальная водоотдача внутреннего противопожарного водопровода при работе 1 ПК не соответствует требованиям. Давление измеренное - 0,15МПа, требуемое 0,2; расход 2,25л/с., требуемый 2,5, высота компактной части струи измеренная - менее 6м, требуемая более или равно 6м, (протокол от 20.11.2017 № 26/Г/2017).	СП 10.13130.2009, СНИП 2.04.01-85*.	10.03.2019	
8.	Дверь эвакуационного выхода из коридора 1 этажа непосредственно наружу напротив пищеблока открывается не по направлению выхода из здания	ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 6.17 СНИП 21-01-97*, п. 4.2.6 СП 1.13130.2009.	10.03.2019	
9.	Дверь эвакуационного выхода из коридора 1 этажа непосредственно наружу напротив медицинского блока открывается не по направлению выхода из здания	ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 6.17 СНИП 21-01-97*, п. 4.2.6 СП 1.13130.2009.	10.03.2019	

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется собственником имущества, лицом, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленного ст.6, 78, 144 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

- 1) выполнение в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и расчетом величины пожарного риска;
- 2) выполнением в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности;
- 3) независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности).

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители органов местного самоуправления;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор города Ярославля
по пожарному надзору *Абрамова Н.В.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«06» декабря 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

Засухина
(подпись)

заведующий МДОУ «Детский сад № 140 Засухина О.М.

(должность, фамилия, инициалы)

«06» декабря 2017 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору