



Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль

(место составления акта)

«15» сентября 2020 г.

(дата составления акта)

14 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 105

«15» сентября 2020 года

по адресу: г. Ярославль, пр-д Доброхотова, д.18

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «11» сентября 2020 года № 105

была проведена внеплановая проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 140» (далее – МДОУ «Детский сад № 140»)

Продолжительность проверки: в период с 11 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. «15» сентября 2020 года

Общая продолжительность проверки: (1 рабочий день)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) \_\_\_\_\_

Заведующий МДОУ «Детский сад № 140» Жихарева Юлия Николаевна (распоряжение направлено 11.09.2020 года по эл. почте yardou140@yandex.ru)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Яшина Анна Юрьевна

При проведении проверки присутствовали: Проверка проведена без выезда на объект, с использованием средств дистанционного взаимодействия

**Краткая характеристика объекта:** Здание МДОУ «Детский сад № 140» 2-х этажное с техническим подпольем, II степени огнестойкости, введено в эксплуатацию в 1978 году. Здание соответствует классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1. В помещениях детского сада располагается 11 группы, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты специалистов, пищеблок. Максимальное количество детей – 175, работников – 65, в ночное время – 1 сторож. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Здание оборудовано естественной вентиляцией, помещения пищеблока – с механическим побуждением. Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, обеспечено первичными средствами пожаротушения, имеется распорядительная документация в области пожарной безопасности. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АПС и СОУЭ с круглосуточным мониторингом передачи сигнала о пожаре осуществляет ЯОЮЮЮЮ «ВДПО» (контракт оказания услуг № 10348/2 от 30.06.2020г.). Акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от 04.09.2020г.

07.09.2020г. в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю (далее – отдел) поступило ходатайство от юридического лица о проведении проверки в целях признания предписания № 131/1/1 от 13.05.2019г. исполненным (вх. № 3284 от 07.09.2020г.).

В соответствии с пп «е» п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» проведена внеплановая проверка, назначенная в целях проверки исполнения ранее выданного предписания при поступлении в орган государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля ходатайства от юридического лица о проведении проверки в целях признания предписания исполненным.



В соответствии с п.6 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» проверка проведена без выезда на объект, с использованием средств дистанционного взаимодействия.

15.09.2020г. в отдел поступили документы, подтверждающие исполнение предписания № 131/1/1 от 13.05.2019г., а именно: акт № 22/02/2020/140/1 от 22.02.2020г. измерения уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, акт о приемке выполненных работ № 14 от 17.06.2019г. по монтажу речевого оповещения в здании МДОУ «Детский сад № 140», фотоматериалы, подтверждающие установку речевых оповещателей.

Согласно акту № 22/02/2020/140/1 от 22.02.2020г. уровень звука СОУЭ в помещениях: кабинет завхоза – 91 дБА, бухгалтерия – 86 дБА, кабинет заведующего – 89 дБА, группа № 11 (помещение №1) – 65 дБА, группа № 11 (помещение №5) – 75 дБА, группа (помещение №1,2) – 54 дБА.

Факт устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности подтвержден актом обследования № 15 от 12.03.2020г.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены
- несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_
- нарушений не выявлено предписание от 13.05.2019г. № 131/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности выполнено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание от 13.05.2019г. № 131/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности
2. Акт № 22/02/2020/140/1 от 22.02.2020г. измерения уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
3. Акт о приемке выполненных работ № 14 от 17.06.2019г. по монтажу речевого оповещения в здании МДОУ «Детский сад № 140»

Подпись лиц(а), проводившего проверку:  
Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Яшина А.Ю.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» сентября 20 20 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Яшина Юлия Николаевна, заведующий  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» сентября 20 20 г.

Яшина  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)